

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

0407-CPR-774 (IG-040-2014)

In conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011
(Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione
*In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011
(the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction products*

DISPOSITIVI ELETTROMAGNETICI FERMOPORTA PER PORTE GIREVOLI ELECTRICALLY POWERED HOLD-OPEN DEVICES FOR SWING DOORS

classificati come indicato in allegato
classified as specified in the annex

immessi sul mercato da
placed on the market by

DS DICTATOR S.r.l.

Via Pietro e Maria Curie, 5/7 - 20019 Settimo Milanese (MI) - Italia

e prodotti nello stabilimento
and produced in the manufacturing plants

Via Pietro e Maria Curie, 5/7 - 20019 Settimo Milanese (MI) - Italia

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della
prestazione secondo il sistema 1 e le prestazioni definite nell'allegato ZA della norma
*This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance
at system 1 and the performances described in annex ZA of the standard*

EN 1155:1997+A1:2002+AC:2006


sono applicate e che
are applied and that

**i prodotti sopra indicati ottemperano a tutti i requisiti prescritti
the above-mentioned products fulfil all the prescribed requirements**

Bellaria-Igea Marina - Italia, 3 giugno 2024
Bellaria-Igea Marina - Italy, 3 June 2024


(1) Revisionato per estensione
(1) Revised by extension

Il Direttore Tecnico
Technical Director
(Dott. Vincenzo De Astis)



Revisione n. / Revision No. 1⁽¹⁾

L'Amministratore Delegato
Chief Executive Officer
(Dott. Nazario Giordano)



Firmato digitalmente da NAZARIO GIORDANO

Il presente documento è composto da n.1 pagina e n. 1 allegato (in formato bilingue (italiano e inglese), in caso di dubbio è valida la versione in lingua italiana), è stato emesso la prima volta in data 18 febbraio 2014 e rimarrà valido sino a che la norma armonizzata rimanga valida o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative, salvo provvedimenti di sospensione o di revoca da parte dell'Istituto Giordano.

L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

This document is made up of 1 page and 1 annex (in a bilingual format (Italian and English), in case of dispute the only valid version is the Italian one), was first issued on 18 February 2014 and will remain valid as long as the harmonised standard remains valid or the manufacturing conditions in the plant or the factory production control itself are not modified significantly, unless suspended or withdrawn by Istituto Giordano. The original of this document consists of an electronic document digitally signed pursuant to the applicable Italian Legislation.

Pagina 1 di 1 / Page 1 of 1

Prodotti Products	Classificazione Classification					
	1°	2°	3°	4°	5°	6°
ELETTROMAGNETE EM 50 (040330ESET)	3	5	4	1	1	2
ELETTROMAGNETE GD 70 (040108ESET)	3	5	4/7	1*	1	4

dove le cifre hanno il significato indicato nel seguente prospetto:
where the digits have the meaning indicated in the following table:

Cifra Digit	Caratteristica Characteristic	Sistema di codificazione Coding system
1°	Categoria d'uso Category of use	- grado 3 / grade 3: porte per uso da parte del pubblico o altri utilizzatori che non abbiano particolare incentivo a prestare attenzione, cioè quando è possibile un uso scorretto della porta / For doors for use by the public, and others, with little incentive to take care, i.e. where there is some chance of misuse of the door.
2°	Durabilità Durability	- grado 5 / grade 5: 50000 cicli di prova / 50000 test cycles - grado 8 / grade 8: 500000 cicli di prova / 50000 test cycles
3°	Massa della porta di prova Test door mass	- grado 3 / grade 3: 60 kg - grado 4 / grade 4: 80 kg - grado 5 / grade 5: 100 kg - grado 6 / grade 6: 120 kg - grado 7 / grade 7: 160 kg
4°	Idoneità all'utilizzo nelle porte per compartimentazione tagliafuoco/antifumo Suitability for use on fire/smoke compartmentation doors	- grado 1 / grade 1: adatte per un uso su porte tagliafuoco/tagliafumo, purché venga soddisfacentemente accertato il contributo di resistenza al fuoco del dispositivo elettromagnetico fermoporta all'insieme porta tagliafuoco/tagliafumo specificato. Tale valutazione esula dallo scopo della presente norma europea (Vedere EN 1634-1) / Suitable for use on fire/smoke door assemblies, subject to satisfactory assessment of the contribution of the electrically powered hold-open device to the fire resistance of specified fire/smoke door assemblies. Such assessment is outside the scope of this European Standard (see prEN 1634-1).
5°	Sicurezza Safety	- grado 1 / grade 1: tutti i dispositivi fermoporta devono soddisfare il requisito essenziale della sicurezza nell'impiego / All electrically powered hold-open devices are required to satisfy the essential requirement of safety in use
6°	Resistenza alla corrosione Corrosion resistance	- grado 0 / grade 0: nessuna resistenza alla corrosione definita / no defined corrosion resistance - grado 1 / grade 1: debole resistenza / mild corrosion resistance - grado 2 / grade 2: media resistenza / moderate corrosion resistance - grado 3 / grade 3: alta resistenza / high corrosion resistance - grado 4 / grade 4: altissima resistenza / very high corrosion resistance

In base ai rapporti rispettivamente n. 281218/6051/CPD, n. 406487/16261/CPR e n. 417490* emessi da Istituto Giordano S.p.A.
Based on the test reports respectively No. 281218/6051/CPD, No. 406487/16261/CPR and No. 417490* issued by Istituto Giordano.